

**Geachte heer, mevrouw,**

Bijgaand ontvangt u de gegevens van de door u zojuist aangevraagde aansluiting.  
Deze gegevens kunt u nodig hebben voor het configureren van uw alarm overdrager.

**Type aanvraag:**  
**hernummering**

## Administratieve aansluitgegevens

**klantnummer:** 227175  
**Naam:** Augustinuskerk, St.  
**Adres:** Berg 9, Op de  
**Plaats:** Elsloo  
**Aanvrager:** Berghs, Dhr. Juul

6181 QT

## Technische aansluitgegevens

**Oude CS nummer:** 1249000621  
**Nieuw CS nummer:** 1443016126  
**Promnummer:** 016126

**Primaire verbinding via:** Publiek internet primair Eindhoven  
**1e aansluit adres:** 91.209.110.115  
**Poortnummer(s):** 8992  
**Poll tijd:** 2 uur

**Overdrager:** GE Security - ATS1500 Advanced  
**Transmissie klasse:** SP2  
**Controle testmelding op:** Alleen op testmeldingen  
**Interval controle testmelding:** 25  
**Actiename geen testmelding:** GT-DAG  
**Blauwdruk B:** OHVM-SP2  
**CS nummer:** 1443016126, **klantnummer:** 227175

## Opmerkingen

De Polling tijd moet als volgt ingesteld worden  
bij de heartbeat tijd.

Voor beide paden geldt Receiver nr. = 1 / Lijn nr. = 1,  
Software versie ontvanger = OH v3.0  
De alternatieve heartbeat time PAC2 (GPRS) moet de zelfde waarde hebben als de normale  
heartbeat time PAC1 (Ethernet).  
De alternatieve heartbeat time PAC1 blijft ongewijzigd (23:59:59)